

Certyfikat Nr MLTB-013-2018 do Świadectwa Rekomendacji Montażu



Program Rekomendacji Montażu Pro Quality organizowany przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. oraz portal Oknotest.pl - sprawdzenie szczelności i jakości wykonania montażu okien w budynku wznoszonym

Firma: **AMAR**
www.amar-okna.pl

Badana próbka: badanie przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelności połączenia okna z ościeżem w budynku wznoszonym

Wyniki badań zawarte są w raporcie z badań nr: MLTB-2987-2018



Metoda badania:		przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia		wodoszczelność zraszanie bez różnicy ciśnień powietrza i przy różnicy ciśnień	odporność na obciążenie wiatrem powtarzalna próba ciśnieniowa parcie i ssanie wiatru	przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia, pomiar wykonany po powtarzalnej próbie ciśnieniowej			
Wymiar w świetle otworu (B x H mm)	 1200 x 1600	Pa	m ³ /hm	ciśnienie 0Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków ciśnienie 600Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków	50 cykli -300Pa do 300Pa	Pa	m ³ /hm		
		10	0.00			10	0.00		
		25	0.00			25	0.00		
		50	0.00			50	0.00		
		100	0.00			100	0.00		
		150	0.00			150	0.00		
		300	0.00			300	0.00		
		600	0.01			600	0.03		
		kryterium spełnione				kryterium spełnione		kryterium spełnione	
		Komponenty montażowe Warstwa wewnętrzna: klej hybrydowy illbruck SP025. Warstwa środkowa: pianka ISO-CHEMIE Iso-Top Elastiflex. Warstwa zewnętrzna: folia okienna Hanno Duo Easy, w narożnikach (na łączeniu folii) klej hybrydowy illbruck SP025, folia klejona do muru klejem hybrydowym illbruck SP025. Podwalina/listwa progowa: Listwa XPS Klinar. Okno wysunięte 10mm poza lico zewnętrznego muru.							

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

- 1) oceny właściwości dokonał: *kier. lab. Adam Mścichowski*
 2) wykonawca badań: *kier. lab. Adam Mścichowski*

Wałbrzych, 2018-10-03



Program Rekomendacji Montażu, to pierwszy w Polsce i jedyny w Europie program weryfikacji jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych oparcie o badania szczelności połączeń okna z ościeżem bezpośrednio na placu budowy. Program Rekomendacji Montażu, to efekt współdziałania laboratorium badawczego, jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej oraz portalu Oknotest.pl, a także działanie będące kolejnym po Rankingu, Testach okien i Programie Rekomendacji Technicznych przedsięwzięciem w ramach inicjatywy Pro Quality



Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
 58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 142B
 tel.: +48 696 050 073, fax: +48 74 6614140
<http://www.badaniaokien.pl> e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka
(notified body) NB 2189