

Certyfikat Nr MLTB-003-2017 do Świadectwa Rekomendacji Montażu



Program Rekomendacji Montażu Pro Quality organizowany przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. oraz vortal Oknotest.pl - sprawdzenie szczelności i jakości wykonania montażu okien w budynku wznoszonym.

Firma: **APREL Krzysztof Wycech**
www.aprel.pl

Badana próbka: badanie przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelności połączenia okna z ościeżem w budynku wznoszonym

Szczegółowe wyniki zawarte są w raporcie z badań nr: MLTB-2495-2017



Metoda badania:		przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia		wodoszczelność zraszanie bez różnicy ciśnień powietrza i przy różnicy ciśnień	odporność na obciążenie wiatrem powtarzalna próba ciśnieniowa parcie i ssanie wiatru	przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia, pomiar wykonany po powtarzalnej próbie ciśnieniowej	
Badana próbka (B x H mm)		Pa	m ³ /hm	ciśnienie 0Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków ciśnienie 600Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków	50 cykli -300Pa do 300Pa	Pa	m ³ /hm
		10	0.00			10	0.00
		25	0.00			25	0.00
		50	0.00			50	0.00
		100	0.00			100	0.00
		150	0.00			150	0.00
		300	0.01			300	0.00
		600	0.09			600	0.07
		kryterium spełnione				kryterium spełnione	kryterium spełnione
	Komponenty montażowe: folia paroprzepuszczalna Soudal SWS Basic Plus z klejem, pianka poliuretanowa Soudal FLEXI, folia paroprzepuszczalna Soudal SWS Basic, klej uszczelniając Soudafoil 360 H klej do bloczków Soudatherm Fasada, ciepła belka montażowa CMB MARBET 10/70/Z (boczne i górne części okien), ciepła belka montażowa CMB MARBET 10/70/W (dolne części okien), belka podprogowa BP 75						

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

- 1) oceny właściwości dokonał: *kier. lab. Adam Miciński*
- 2) wykonawca badań: *kier. lab. Adam Miciński*

Wałbrzych, 2017-08-03



Program Rekomendacji Montażu, to pierwszy w Polsce i jedyny w Europie program weryfikacji jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych oparcie o badania szczelności połączeń okna z ościeżem bezpośrednio na placu budowy. Program Rekomendacji Montażu, to efekt współdziałania laboratorium badawczego, jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej oraz portalu Oknotest.pl, a także działanie będące kolejnym po Rankingu, Testach okien i Programie Rekomendacji Technicznych przedsięwzięciem w ramach inicjatywy Pro Quality



Mobilne Laboratorium
Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
NIP PL 8862868350
REGON 020573602
KRS 0000461727

58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 142B
tel.: +48 696 050 073, fax: + 48 74 6614140
http://www.badaniaokien.pl
e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka
(notified body) NB 2189