

Certyfikat Nr MLTB-011-2018 do Świadectwa Rekomendacji Montażu



Program Rekomendacji Montażu Pro Quality organizowany przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. oraz vortal Oknotest.pl - sprawdzenie szczelności i jakości wykonania montażu okien w budynku wznoszonym

Firma: **BEMA-RES**
www.bemares.pl

Badana próbka: badanie przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelności połączenia okna z ościeżem w budynku wznoszonym

Wyniki badań zawarte są w raporcie z badań nr: MLTB-2863-2018



Metoda badania:		przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia		wodoszczelność zraszanie bez różnicy ciśnień powietrza i przy różnicy ciśnień	odporność na obciążenie wiatrem powtarzalna próba ciśnieniowa parcie i ssanie wiatru	przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia, pomiar wykonany po powtarzalnej próbie ciśnieniowej	
Badana próbka (B x H mm)	 1345 x 878	Pa	m ³ /hm	ciśnienie 0Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków ciśnienie 600Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków	50 cykli -300Pa do 300Pa	Pa	m ³ /hm
		10	0.00			10	0.00
		25	0.00			25	0.00
		50	0.00			50	0.00
		100	0.00			100	0.00
		150	0.00			150	0.00
		300	0.00			300	0.00
		600	0.07			600	0.16
		kryterium spełnione				kryterium spełnione	kryterium spełnione
		Komponenty montażowe Warstwa wewnętrzna: Folia ISO CHEMIE ISO-CONNECT VARIO SD COMPLETE, klej uszczelniający BOSTIK 2750 MS. Warstwa środkowa: piana montażowo- uszczelniająca o obniżonej rozprężalności SOUDAL Maxi Gun. Warstwa zewnętrzna: Folia ISO-CHEMIE ISO-CONNECT VARIO XD E:2SK, klej uszczelniający BOSTIK 2750 MS. W dolnej części pod ościeżnicą okna zastosowano listwę podparapetową z materiału PURENIT, uszczelnienie wykonano klejem BOSTIK 2750 MS					

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

- 1) oceny właściwości dokonał: *kier. lab. Adam Micińchowski*
- 2) wykonawca badań: *kier. lab. Adam Micińchowski*

Wałbrzych, 2018-06-09



Program Rekomendacji Montażu, to pierwszy w Polsce i jedyny w Europie program weryfikacji jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych oparcu o badania szczelności połączeń okna z ościeżem bezpośrednio na placu budowy. **Program Rekomendacji Montażu**, to efekt współdziałania laboratorium badawczego, jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej oraz portalu Oknotest.pl, a także działanie będące kolejnym po Rankingu, Testach okien i Programie Rekomendacji Technicznych przedsięwzięciem w ramach inicjatywy Pro Quality



Mobilne Laboratorium
Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
NIP PL 8862868350
REGON 020573602
KRS 0000461727

58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 142B
tel.: +48 696 050 073, fax: + 48 74 6614140
http://www.badaniaokien.pl
e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka
(notified body) NB 2189