

Certyfikat Nr MLTB-016-2019 do Świadectwa Rekomendacji Montażu



Program Rekomendacji Montażu Pro Quality organizowany przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. oraz vortal Oknotest.pl - sprawdzenie szczelności i jakości wykonania montażu okien w budynku wznoszonym

Firma: **P.P.H.U. FIX Joanna Frąckowiak**
www.fixokna.pl

Badana próbka: badanie przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelności połączenia okna z ościeżem w budynku wznoszonym

Wyniki badań zawarte są w raporcie z badań nr: MLTB-3338-2019



Metoda badania:		przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia		wodoszczelność zraszanie bez różnicy ciśnień powietrza i przy różnicy ciśnień	odporność na obciążenie wiatrem powtarzalna próba ciśnieniowa parcie i ssanie wiatru	przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia, pomiar wykonany po powtarzalnej próbie ciśnieniowej	
Wymiar w świetle otworu (B x H mm)	 1500 x 1400	Pa	m ³ /hm	ciśnienie 0Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków ciśnienie 600Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków	50 cykli -300Pa ÷ 300Pa	Pa	m ³ /hm
		10	0.00			10	0.00
		25	0.00			25	0.00
		50	0.00			50	0.00
		100	0.00			100	0.00
		150	0.00			150	0.00
		300	0.00			300	0.00
		600	0.00			600	0.00
kryterium spełnione		kryterium spełnione		kryterium spełnione			
Komponenty montażowe Okno: kształtowniki PVC systemu V82. Warstwa wewnętrzna: Tytan Professional Płynna folia okienna wewnętrzna. Warstwa środkowa: Tytan Professional Piana poliuretanowa ULTRA 70. Warstwa zewnętrzna: Tytan Professional Płynna folia okienna zewnętrzna . Podwalina: listwa podparapetowa frezowana z materiału PURFNIT. uszczelnienie połączenia listwy z ramą okna polimerowym klejem MS.							

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

- 1) oceny właściwości dokonał: *kier. lab. Adam Mściuchowski*
2) wykonawca badań: *kier. lab. Adam Mściuchowski*

MOBILNE
Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel. + 48 74 840 14 63, fax + 48 74 661 41 40
NIP 8862668350, Regon: 020573602
KRS: 0000461727

Wałbrzych, 2019-09-05



Program Rekomendacji Montażu, to pierwszy w Polsce i jedyny w Europie program weryfikacji jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych oparcie o badania szczelności połączeń okna z ościeżem bezpośrednio na placu budowy. Program Rekomendacji Montażu, to efekt współdziałania laboratorium badawczego, jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej oraz portalu Oknotest.pl, a także działanie będące kolejnym po Rankingu, Testach okien i Programie Rekomendacji Technicznych przedsięwzięciem w ramach inicjatywy Pro Quality



Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
58-300 Wałbrzych, ul. Wrocławska 142B
tel.: +48 696 050 073, fax: +48 74 6614140
http://www.badaniaokien.pl e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka
(notified body) NB 2189