

Certyfikat Nr MLTB-017-2019 do Świadectwa Rekomendacji Montażu



Program Rekomendacji Montażu Pro Quality organizowany przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. oraz vortal Oknotest.pl - sprawdzenie szczelności i jakości wykonania montażu okien w budynku wznoszonym

Firma: **MAJ.R**
www.oknazrawicza.pl

Badana próbka: badanie przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelności połączenia okna z ościeżem w budynku wznoszonym

Wyniki badań zawarte są w raporcie z badań nr: MLTB-3349-2019



Metoda badania:		przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia		wodoszczelność zraszanie bez różnicy ciśnień powietrza i przy różnicy ciśnień	odporność na obciążenie wiatrem powtarzalna próba ciśnieniowa parcie i ssanie wiatru	przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia, pomiar wykonany po powtarzalnej próbie ciśnieniowej			
Wymiar w świetle otworu (B x H mm)	 1100 x 2630	Pa	m³/hm	ciśnienie 0Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków ciśnienie 600Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków	50 cykli -300Pa ÷ 300Pa	Pa	m³/hm		
		10	0.00			10	0.00		
		25	0.00			25	0.00		
		50	0.00			50	0.00		
		100	0.00			100	0.00		
		150	0.00			150	0.00		
		300	0.00			300	0.00		
		600	0.00			600	0.00		
		kryterium spełnione				kryterium spełnione		kryterium spełnione	
		Komponenty montażowe							
Okno: kształtowniki PVC Oknoplast Winergetic Premium. Warstwa wewnętrzna: Powłoka uszczelniająca illbruck SP925 (część górna pozioma i pionowe stojaki ościeżnic). Powłoka uszczelniająca SOUDATIGHT LQ (część dolna pozioma ościeżnicy i podwalin). Warstwa środkowa: Piana poliuretanowa Soudal Flexifoam . Warstwa zewnętrzna: Powłoka uszczelniająca SOUDATIGHT HYBRID. Klej do EPDM illbruck CT113. Płaszcz EPDM w części progowej. Podwalina: podwalina podparapetowa frezowana z materiału PURENIT złożona z pięciu kształtowników (poprzez nieterowanie) sklejonych klejem szybkowiążącym illbruck SP340									

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

- 1) oceny właściwości dokonał: *kier. lab. Adam Mścichowski*
- 2) wykonawca badań: *kier. lab. Adam Mścichowski*



Wałbrzych, 2019-09-20

Program Rekomendacji Montażu, to pierwszy w Polsce i jedyny w Europie program weryfikacji jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych oparcie o badania szczelności połączeń okna z ościeżem bezpośrednio na placu budowy. Program Rekomendacji Montażu, to efekt współdziałania laboratorium badawczego, jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej oraz portalu Oknotest.pl, a także działanie będące kolejnym po Rankingu, Testach okien i Programie Rekomendacji Technicznych przedsięwzięciem w ramach inicjatywy Pro Quality



Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 142B
tel.: +48 696 050 073, fax: +48 74 6614140
http://www.badaniaokien.pl e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka
(notified body) NB 2189