

Certyfikat Nr MLTB-021-2020 do Świadectwa Rekomendacji Montażu



Program Rekomendacji Montażu Pro Quality organizowany przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. oraz vortal Oknotest.pl - sprawdzenie szczelności i jakości wykonania montażu okien w budynku wznoszonym

Firma: **Przemysław Dardziński**
<https://studio-okien.com.pl>

Badana próbka: badanie przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelności połączenia okna z ościeżem w budynku wznoszonym

Wyniki badań zawarte są w raporcie z badań nr: MLTB-3703-2020



Metoda badania:		przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia		wodoszczelność zraszanie bez różnicy ciśnień powietrza i przy różnicy ciśnień	odporność na obciążenie wiatrem powtarzalna próba ciśnieniowa parcie i ssanie wiatru	przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia, pomiar wykonany po powtarzalnej próbie ciśnieniowej			
Wymiar w świetle otworu (B x H mm)	 900 x 1540	Pa	m ³ /hm	ciśnienie 0Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków ciśnienie 600Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków	50 cykli -300Pa do 300Pa	Pa	m ³ /hm		
		10	0.00			10	0.00		
		25	0.00			25	0.00		
		50	0.00			50	0.00		
		100	0.00			100	0.00		
		150	0.00			150	0.00		
		300	0.00			300	0.00		
		600	0.00			600	0.00		
		kryterium spełnione				kryterium spełnione		kryterium spełnione	
		Komponenty montażowe Warstwa wewnętrzna: Powłoka uszczelniająca Illbruck SP925. Warstwa środkowa: FM330 Pianka Elastyczna Perfekt illbruck. Warstwa zewnętrzna: Folia okienna Illbruck ME 508 VV z klejem na całej powierzchni szerokość 100mm. Klej do folii okiennych Illbruck SP025. Primer butyl & bitum Illbruck ME902. Podwalina: podwalina Purotherm Sill 64 x 30 mm, mocowana mechanicznie do ościeżnicy okna oraz uszczelniona Illbruck SP025							

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

1) oceny właściwości dokonał: *kier. lab. Adam Mścichowski*

2) wykonawca badań: *kier. lab. Adam Mścichowski*



Wałbrzych, 27-08-2020r.

Program Rekomendacji Montażu, to pierwszy w Polsce i jedyny w Europie program weryfikacji jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych oparcie o badania szczelności połączeń okna z ościeżem bezpośrednio na placu budowy. Program Rekomendacji Montażu, to efekt współdziałania laboratorium badawczego, jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej oraz portalu Oknotest.pl, a także działanie będące kolejnym po Rankingu, Testach okien i Programie Rekomendacji Technicznych przedsięwzięciem w ramach inicjatywy Pro Quality



Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 142B
tel.: +48 696 050 073, fax: +48 74 6614140
<http://www.badaniaokien.pl> e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka
(notified body) NB 2189