

# Certyfikat Nr MLTB-025-2021 do Świadectwa Rekomendacji Montażu




Program Rekomendacji Montażu Pro Quality organizowany przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. oraz vortal Oknotest.pl - sprawdzenie szczelności i jakości wykonania montażu okien w budynku wznoszonym

Firma: **Majsterek S.C. Janusz Boboń, Marcin Kanik**  
<http://oknamajsterek.pl>

Badana próbka: badanie przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelności połączenia okna z ościeżem w budynku wznoszonym

Wyniki badań zawarte są w raporcie z badań nr: MLTB-3956-2021



Metoda badania:		przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia		wodoszczelność zraszanie bez różnicy ciśnień powietrza i przy różnicy ciśnień	odporność na obciążenie wiatrem powtarzalna próba ciśnieniowa parcie i ssanie wiatru	przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia, pomiar wykonany po powtarzalnej próbie ciśnieniowej	
		Pa	m <sup>3</sup> /hm			Pa	m <sup>3</sup> /hm
Wymiar w świetle otworu (B x H mm)		10	0.00	ciśnienie 0Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków	50 cykli -300Pa do 300Pa	10	0.00
		25	0.00			25	0.00
		50	0.00			50	0.00
		100	0.00			100	0.00
		150	0.00			150	0.00
		300	0.00			300	0.00
		600	0.00			600	0.00
1240 x 1440	kryterium spełnione	kryterium spełnione	kryterium spełnione				

#### Komponenty montażowe

Warstwa wewnętrzna: Membrana Soudatight LQ. Warstwa środkowa: Piana pistoletowa Soudal Flexi. Warstwa zewnętrzna: Membrana Soudatight Hybrid. Kątownik kompozytowy 100x100mm belka typu L NYXON. Podwalina: kształtka NYXON z pełnego Purenitu 40 x 60 mm mocowanie za pomocą śrub oraz kleju NYXON Special Glue. Montaż w warstwie ocieplenia na belkach o wymiarach 100x100mm firmy NYXON.

#### Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

- 1) oceny właściwości dokonał:  
kier. lab. Adam Mścichowski
- 2) wykonawca badań:  
kier. lab. Adam Mścichowski



Wałbrzych, 14-05-2021 r.

Program Rekomendacji Montażu, to pierwszy w Polsce i jedyny w Europie program weryfikacji jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych oparcie o badania szczelności połączeń okna z ościeżem bezpośrednio na placu budowy. Program Rekomendacji Montażu, to efekt współdziałania laboratorium badawczego, jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej oraz portalu Oknotest.pl, a także działanie będące kolejnym po Rankingu, Testach okien i Programie Rekomendacji Technicznych przedsięwzięciem w ramach inicjatywy Pro Quality



Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.  
58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 142B  
tel.: +48 696 050 073, fax: +48 74 6614140  
<http://www.badaniaokien.pl> e-mail: [biuro@badaniaokien.pl](mailto:biuro@badaniaokien.pl)

Notyfikowana jednostka  
(notified body) NB 2189