

Certyfikat Nr MLTB-025-2021 do Świadectwa Rekomendacji Montażu




Program Rekomendacji Montażu Pro Quality organizowany przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. oraz vortal Oknotest.pl - sprawdzenie szczelności i jakości wykonania montażu okien w budynku wznoszonym

Firma: **Przemysław Dardziński**
<https://studio-okien.com.pl>

Badany obiekt: badanie przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelności połączenia okna z ościeżem w budynku wznoszonym

Wyniki badań zawarte są w raporcie z badań nr: MLTB-4121-2021



Metoda badania:		przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia		wodoszczelność zraszanie bez różnicy ciśnień powietrza i przy różnicy ciśnień	odporność na obciążenie wiatrem powtarzalna próba ciśnieniowa parcie i ssanie wiatru	przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia, pomiar wykonany po powtarzalnej próbie ciśnieniowej	
Wymiar w świetle otworu (B x H)	 900 x 1465mm	Pa	m ³ /hm	ciśnienie 0Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków ciśnienie 600Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków	50 cykli -300Pa do 300Pa	Pa	m ³ /hm
		10	0.00			10	0.00
		25	0.00			25	0.00
		50	0.00			50	0.00
		100	0.00			100	0.00
		150	0.00			150	0.00
		300	0.00			300	0.00
600	0.00	600	0.00				
kryterium spełnione		kryterium spełnione		kryterium spełnione			

Komponenty montażowe

Warstwa wewnętrzna: SOUDAL SOUDATIGHT LQ. **Warstwa środkowa:** Piana pistoletowa TYTAN 65L. **Warstwa zewnętrzna:** Folia okienna Illbruck ME508 VV z klejem na całą powierzchnię. Klej do folii okiennych Illbruck SP025. **Podwalina:** Podwalina podokienna: kształtka PUROTERM PRO SILL 64/30mm. Do uszczelnienia podwaliny z oknem wykorzystany został klej do folii okiennych Illbruck SP025. Okno zlicowane z zewnętrzną płaszczyną muru. Ściana wykonana z bloczka gazobetonowego. Łączniki mechaniczne: śruby ramowe Wurth AMO 3, kotwy stalowe, kołki szybki montaż 8x60.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

- 1) oceny właściwości dokonał: **kier. lab. Adam Mścichowski**
- 2) wykonawca badań: **kier. lab. Adam Mścichowski**
asystent Karol Mścichowski



Wałbrzych, 29.09.2021 r.

Program Rekomendacji Montażu, to pierwszy w Polsce i jedyny w Europie program weryfikacji jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych oparcio o badania szczelności połączeń okna z ościeżem bezpośrednio na placu budowy. Program Rekomendacji Montażu, to efekt współdziałania laboratorium badawczego, jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej oraz portalu Oknotest.pl, a także działanie będące kolejnym po Rankingu, Testach okien i Programie Rekomendacji Technicznych przedsięwzięciem w ramach inicjatywy Pro Quality



Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 142B
tel.: +48 696 050 073, fax: + 48 74 6614140
<http://www.badaniaokien.pl> e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka
(notified body) NB 2189