

# Certyfikat Nr MLTB-026-2022

## Świadectwo Rekomendacji Montażu




Program Rekomendacji Montażu Pro Quality organizowany przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. oraz vortal Oknotest.pl - sprawdzenie szczelności i jakości wykonania montażu okien w budynku wznoszonym

Firma: **NOVOBUDOWA Sp. z o.o.**  
ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków

Badany obiekt: badanie przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelności połączenia okna z ościeżem w budynku wznoszonym

Wyniki badań zawarte są w raporcie z badań nr: MLTB-4286-2022



Metoda badania:		przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia		wodoszczelność zraszanie bez różnicy ciśnień powietrza i przy różnicy ciśnień	odporność na obciążenie wiatrem powtarzalna próba ciśnieniowa parcie i ssanie wiatru	przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia, pomiar wykonany po powtarzalnej próbie ciśnieniowej	
Wymiar w świetle otworu (B x H)  1500 x 1550mm		Pa	m <sup>3</sup> /hm	ciśnienie 0Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków  ciśnienie 600Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków	50 cykli -300Pa do 300Pa	Pa	m <sup>3</sup> /hm
		10	0.00			10	0.00
		25	0.00			25	0.00
		50	0.00			50	0.00
		100	0.00			100	0.00
		150	0.00			150	0.00
		300	0.00			300	0.00
	600	0.00	600	0.00			
		kryterium spełnione		kryterium spełnione		kryterium spełnione	
<b>Komponenty montażowe</b> <b>Warstwa wewnętrzna:</b> membrana ILLBRUCK SP 925 (T-I-SP925). <b>Warstwa środkowa:</b> pianą pistoletową Soudal FLEXIFOAM. <b>Warstwa zewnętrzna:</b> membrana Soudal Soudatight Hybrid, boczne części oraz górna część okien mocowane w systemie CBM.10.70.Z, w części dolnej CBM.10.70.W oraz dodatkowo podwalina z purenit o wysokości 95 mm. <b>Podwalina:</b> listwa podparapetowa frezowana z materiału Purenit o wysokości 95 mm. Okno montowane w warstwie ocieplenia z zakresem wysunięcia 100 mm poza obręb muru konstrukcyjnego zrealizowany w systemie Ciepłej Belki Montażowej firmy Marbet. Ściana wykonana z pustaka keramzytowego							

### Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

- 1) oceny właściwości dokonał: [kier. lab. Adam Mścichowski](#)
- 2) wykonawca badań: [kier. lab. Adam Mścichowski](#)  
[asystent Karol Mścichowski](#)



Wałbrzych, 11.04.2022 r.

Program Rekomendacji Montażu, to pierwszy w Polsce i jedyny w Europie program weryfikacji jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych oparcio o badania szczelności połączeń okna z ościeżem bezpośrednio na placu budowy. Program Rekomendacji Montażu, to efekt współdziałania laboratorium badawczego, jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej oraz portalu Oknotest.pl, a także działanie będące kolejnym po Rankingu, Testach okien i Programie Rekomendacji Technicznych przedsięwzięciem w ramach inicjatywy Pro Quality



Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.  
58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 142B  
tel.: +48 696 050 073, fax: +48 74 6614140  
<http://www.badaniaokien.pl> e-mail: [biuro@badaniaokien.pl](mailto:biuro@badaniaokien.pl)

Notyfikowana jednostka  
(notified body) NB 2189