Certyfikat Nr MLTB-002-2017
do Świadectwa Rekomendacji Montażu

MOBILNE laboratorium

Sprawdzenie szczelności połączeń i jakości wykonania montażu okien w budynku wznoszonym w ramach Programu Rekomendacji Montażu PRO QUALITY organizowanego przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. oraz vortal Oknotest.pl

Firma: **P.P.H.U. FIX Joanna Frąckowiak**
www.fixokna.pl

Badana próbka: badanie przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelności połączenia okna z ościeżem w budynku wznoszonym

Wyniki badań zawarte są w raporcie z badań nr: MLTB-2447-2017

Metoda badania:	przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia		wodoszczelność zraszanie bez różnicy ciśnień powietrza i przy różnicy ciśnień	odporność na obciążenie wiatrem powtarzalna próba ciśnieniowa parcie i ssanie wiatru	przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia, pomiar wykonany po powtarzalnej próbie ciśnieniowej	
Badana próbka (B x H mm)	Pa	m^3/hm			Pa	m^3/hm
	10	0.00	ciśnienie 0Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków	50 cykli -300Pa do 300Pa	10	0.00
	25	0.00			25	0.00
	50	0.00			50	0.00
	100	0.00			100	0.00
	150	0.00	ciśnienie 600Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków		150	0.00
	300	0.00			300	0.00
	600	0.12			600	0.05
1000 x 2200	kryterium spełnione		kryterium spełnione		kryterium spełnione	
Komponenty montażowe: PENOSIL - Folia zewnętrzna 100 gold, pełny klej, Piana elastic blue, Folia wewnętrzna 70 gold, pełny klej, Ciepły parapet. Klej hybrydowy, Klej do parapetu, Primer spray						

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

1) oceny właściwości dokonał: *kier. lab. Adam Mścichowski*

2) wykonawca badań: *tech. Adam Grzyb*

Wałbrzych, 2017-06-14

Dokument podpisany przez ADAM MŚCICHOWSKI; Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej
Data: 2017.07.17 09:59:30 CEST

Rekomendacje Pro Quality · oknotest.pl · MOBILNE laboratorium

Program Rekomendacji Montażu, to pierwszy w Polsce i jedyny w Europie program weryfikacji jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych oparciu o badania szczelności połączeń okna z ościeżem bezpośrednio na placu budowy. **Program Rekomendacji Montażu**, to efekt współdziałania laboratorium badawczego, jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej oraz vortalu Oknotest.pl, a także działanie będące kolejnym po Rankingu, Testach okien i Programie Rekomendacji Technicznych przedsięwzięciem w ramach inicjatywy Pro Quality

Mikroprzedsiębiorca Roku 2011
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
NIP PL 8862868350
REGON 020573602
KRS 0000461727
58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 142B
tel.: +48 696 050 073, fax: + 48 74 6614140
http://www.badaniaokien.pl
e-mail: biuro@badaniaokien.pl
Notyfikowana jednostka (notified body) NB 2189