

Certyfikat Nr MLTB-010-2018 do Świadectwa Rekomendacji Montażu



Program Rekomendacji Montażu Pro Quality organizowany przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. oraz vortal Oknotest.pl - sprawdzenie szczelności i jakości wykonania montażu okien w budynku wznoszonym

Firma: **KOMFORT SALON OKIEN I DRZWI**
www.komfort-vetrex.pl

Badana próbka: badanie przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelności połączenia okna z ościeżem w budynku wznoszonym

Wyniki badań zawarte są w raporcie z badań nr: MLTB-2798-2018



Metoda badania:		przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia		wodoszczelność zraszanie bez różnicy ciśnień powietrza i przy różnicy ciśnień	odporność na obciążenie wiatrem powtarzalna próba ciśnieniowa parcie i ssanie wiatru	przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia, pomiar wykonany po powtarzalnej próbie ciśnieniowej			
Badana próbka (B x H mm)	 1350 x 1390	Pa	m ³ /hm	ciśnienie 0Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków ciśnienie 600Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków	50 cykli -300Pa do 300Pa	Pa	m ³ /hm		
		10	0.00			10	0.00		
		25	0.00			25	0.00		
		50	0.00			50	0.00		
		100	0.00			100	0.00		
		150	0.00			150	0.00		
		300	0.00			300	0.00		
		600	0.07			600	0.07		
		kryterium spełnione				kryterium spełnione		kryterium spełnione	
		Komponenty montażowe Warstwa wewnętrzna: Folia illbruck ME508 Duo VV, primer Partner, połączenia narożne folii uszczelnione dodatkowo klejem hybrydowym illbruck SP025 szary. Warstwa środkowa: Piana montażowo-uszczelniająca o obniżonej rozprężności Soudal Soudafoam MAXI. Warstwa zewnętrzna: Folia illbruck ME501 Duo HI, Klej hybrydowy illbruck SP025 szary. W dolnej części pod ościeżnicą okna zastosowano ciepły parapet Vetrex VA30, uszczelnienie pod parapetem klej do styropianu XPS/EPS Soudal SoudaTherm, połączenie odcinków parapetów oraz styk z murem uszczelniono klejem hybrydowym illbruck SP025 szary. Uwagi dodatkowe: montaż okna został wykonany zgodnie z wytycznymi firm VETREX dla okien w klasie RC2 odporności na włamanie.							

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

- 1) oceny właściwości dokonał: *kier. lab. Adam Mścichowski*
- 2) wykonawca badań: *kier. lab. Adam Mścichowski*

Wałbrzych, 2018-04-20



Program Rekomendacji Montażu, to pierwszy w Polsce i jedyny w Europie program weryfikacji jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych oparcie o badania szczelności połączeń okna z ościeżem bezpośrednio na placu budowy. Program Rekomendacji Montażu, to efekt współdziałania laboratorium badawczego, jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej oraz portalu Oknotest.pl, a także działanie będące kolejnym po Rankingu, Testach okien i Programie Rekomendacji Technicznych przedsięwzięciem w ramach inicjatywy Pro Quality



Mobilne Laboratorium
Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
NIP PL 8862868350
REGON 020573602
KRS 0000461727

58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 142B
tel.: +48 696 050 073, fax: + 48 74 6614140
http://www.badaniaokien.pl
e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka
(notified body) NB 2189